



Станции распределённого ввода-вывода и модули

ALDAN A1-M

Модули: **A1-M-AI08-00A2A, A1-M-AI08-00H2A, A1-M-AI08-00A2C, A1-M-AI08-00H2C**

Лист технических данных

Версия 2026-08

Изготовитель: ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»
Юридический адрес: 420085, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Беломорская, д.69А, корпус 2, офис 314
Телефон (факс): +7 (843) 526-73-10

Заводские настройки шин RS485

Адрес:	1	Кол-во стоп-битов:	1
Скорость:	3 000 000 бит/с	Кол-во бит данных:	8
Четность:	None		

1. Назначение оборудования

Модули ALDAN A1-M-AI08-00A2A, A1-M-AI08-00H2A, ALDAN A1-M-AI08-00A2C, A1-M-AI08-00H2C предназначены для измерения сигналов от аналоговых датчиков в виде непрерывного токового сигнала, обработки, сохранения информации в цифровом виде, обмена данными с ведущими устройствами по интерфейсам RS485. Подходят для применения с объединительными (терминальными) платами с барьерами или преобразователями, к которым могут подключаться с помощью многожильных кабелей заводского изготовления с разъёмами или с помощью ленточных кабелей.

Модули могут применяться в качестве ведомого устройства в составе распределённых систем управления ALDAN A1-M, в составе станций ввода-вывода, в составе сторонних систем.

В зависимости от настройки к аналоговому входу могут быть подключены датчики с выходным сигналом в виде непрерывного токового сигнала 0-20 или 4-20 мА. Модули A1-M-AI08-00H2A и A1-M-AI08-00H2C имеют встроенный HART-модем и мультиплексор.

Модули аналоговых входов содержат 8 входных каналов. Сигналы, поступают на каналы, расположенные в полевой части модуля, изолированной от остальных частей модуля, преобразуются и представляются в виде числа с плавающей точкой в мА и виде двухбайтового цифрового кода. Все аналоговые входы имеют общий опорный потенциал «МА».

Модули имеют 4 дополнительных выхода питания, защищённые от короткого замыкания самовосстанавливающимися предохранителями, которые получают питание от источника питания полевой части модуля.

Модули могут использоваться без питания полевой части в случае ввода сигналов от датчиков с активным выходом (источников тока). Питание полевой части модуля может осуществляться через клеммный блок, либо от объединительных плат через разъём IDC. Модули могут применяться без объединительных плат с кабелем со свободными концами.

2. Технические данные

Номинальное напряжение питания	24 В постоянного тока
Допустимый диапазон напряжения питания	10,2...28,8 В постоянного тока
Защита от обратной полярности по питанию	Да
Потребляемая мощность, не более питание внутренней части модуля: питание полевой части при подключенных 8 пассивных датчиков с током 20 мА с питанием от Vs модуля:	1,5 Вт при напряжении питания 24 В 5 Вт при напряжении питания 24 В

Гальваническая развязка:	
Между каналами	Нет
Между питанием и полевой частью	Да
Между питанием и внутренней частью	Да
Между полевой и внутренней частями	Да
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Входные диапазоны	0-20 мА, 4-20 мА
Входное сопротивление	253 Ом (при 20 мА), 250 Ом (при 18 мА), до 410 Ом (при 4 мА)
Полный диапазон	0-25 мА
Базовая приведенная погрешность измерений для A1-M-AI08-00A2A, A1-M-AI08-00H2A:	±0,1%
Базовая приведенная погрешность измерений для A1-M-AI08-00A2C, A1-M-AI08-00H2C:	±0,2%
Доп. погрешность от изменения температуры окружающего воздуха (приведенная к диапазону):	±0,007%/°C
Разрядность АЦП	16 бит с учетом знака
Максимальная постоянно допустимая перегрузка (без повреждения)	±30В (внутренний ограничитель тока на 30 мА)
Тип входа	Измерение относительно опорного потенциала
Продолжительность замера значения аналогового сигнала (включая время настройки) на 1 канал, мс:	50, 11, 4, 1
на 8 каналов, мс:	408, 100, 40, 16
Тип защиты	TVS-диод
Источники питания пассивных (двухпроводных) датчиков, защищенные от короткого замыкания	4 на 8 каналов, на каждом самовосстанавливающийся предохранитель на 100мА, Umin = (Uin)-1,5В
Скорость обмена по интерфейсам RS	До 3 Мбит/с
Количество модулей на шину RS485*: рекомендуемое (подтверждённое испытаниями), не более расчётное, не более	64 247
Протоколы	Modbus-RTU
HART (для A1-M-AI04-00H2A и A1-M-AI04-00H2C):	Опрос 4 станд. перем. и произвольной команды. Мультиплексор 8 канала
Среднее время наработки между отказами по SN29500 модулей, лет	57
Рабочая температура	-45°C ~ +55°C при установке на горизонтальной рейке
Относительная влажность	10% ~ 95%, без конденсации влаги
Атмосферное давление	80 ~ 106 кПа
Температура хранения	-50°C ~ +65°C без воздействия прямых солнечных лучей
Степень загрязнения	2
Размер Ш×В×Г	23×114,2×131,7 мм
Уровень защиты	IP 20

* – исходя из создаваемой модулями нагрузки, при условии присутствия на шине только модулей ALDAN A1-M, без использования повторителей.

Характеристики винтовых зажимов:

Съёмный блок	да	Момент затяжки	0,4 Нм
Номинальный ток I _N	8 А	Сечение жесткого проводника	0,2÷2,5 мм ²
Номинальное сечение	2,5 мм ²	Сечение гибкого проводника	0,2÷2,5 мм ²


3. Формирование заказного номера

Заказной номер (тип) модуля AI зависит от параметров модуля и наличия дополнительных опций.

Модуль	Артикул
Модуль AI08i, 8 аналоговых входов 0-20 или 4-20 мА, питание =24В, с общей Г/И, с IDC	ALDAN A1-M-AI08-00A2A
Модуль AI08Hi, 8 аналоговых входов 0-20 или 4-20 мА, питание =24В, HART, с общей Г/И, с IDC	ALDAN A1-M-AI08-00H2A


Модуль	Артикул
Модуль AI08i, 8 аналоговых входов 0-20 или 4-20 мА, 0,2%, питание =24В, с общей Г/И, с IDC	ALDAN A1-M-AI08-00A2C
Модуль AI08Hi, 8 аналоговых входов 0-20 или 4-20 мА, 0,2%, питание =24В, HART, с общей Г/И, с IDC	ALDAN A1-M-AI08-00H2C

4. Схема подключения



Экран кабеля может быть заземлён на клемму модуля, либо на шину заземления шкафа.

5. Габаритные размеры



6. Монтаж оборудования


При монтаже для модуля предварительно подготавливается место в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту модуля от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.

Все разъёмные соединители могут быть отключены от модуля без отключения проводов, сам модуль устанавливается на шинный соединитель FBUS5 и защелкивается на стандартной DIN рейке шириной 35 мм, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60715-2021. На задней стороне модуля расположен разъем, предназначенный для присоединения к внутренней шине данных. Кроме того, на задней стенке расположен контакт функционального заземления, который при установке модуля замыкается на DIN-рейку. В нижней части задней стенки модуля расположена металлическая защелка, обеспечивающая механическое крепление модуля к DIN-рейке. Модуль должен быть надежно закреплён на DIN-рейке.


При использовании шинного соединителя FBUS5 на DIN-рейке, необходимо сначала вставить его в DIN-рейку. Шинный соединитель FBUS5 на DIN-рейке используется для подключения модулей по интерфейсу RS-485.

Следите за направлением защелкивания корпуса и шинного соединителя FBUS5 на DIN-рейке: защелкивающаяся ножка вниз, а разъем слева.

- Соедините шинные соединители FBUS5 вместе;
- Вставьте подключенные шинные соединители на DIN-рейку;
- Установите устройство на DIN-рейку сверху;
- Прижимайте переднюю часть устройства к монтажной поверхности до тех пор, пока она со щелчком не встанет на место.




Монтаж



- Установите устройство сверху на DIN-рейку шириной 35 мм. Верхний шпоночный паз корпуса зацепляется за верхний край DIN-рейки (А);
- Держа устройство за крышку корпуса, осторожно подтолкните его к монтажной поверхности (В);

- Как только защелкивающаяся ножка со звуком защелкнется на DIN-рейке, убедитесь, что она надежно закреплена.

Демонтаж




- Используйте подходящую отвертку, чтобы освободить фиксирующий механизм на защелкивающейся ножке устройства (А);
- Удерживайте устройство за крышку корпуса и осторожно наклоните его вверх (В);
- Осторожно снимите устройство с DIN-рейки.

7. Монтаж на горизонтальной рейке

На изображении представлен пример сборки из модулей с рекомендованными зазорами, для обеспечения достаточного места для монтажа модулей и отвода выделяемого ими тепла.

Сборка из модуля IM03U и трех модулей с IDC разъёмами на единой DIN-рейке:



8. Световая индикация

Индикатор	Состояние	Режим
PWR	Горит	Есть питание

Индикатор	Состояние	Режим
(зелёный)	Не горит	Нет питания
MD (зелёный)	Горит	В режиме настройки
	Не горит	В режиме выполнения программы
ERR (красный)	Горит	При наличии ошибки
	Мигает	Нет питания полевой части, КЗ или обрыв на каналах (при включенной диагностике),
	Не горит	При отсутствии ошибки
BS1 (зелёный)	Горит	Идёт прием-передача по шине RS485-1
	Не горит	Шина RS485-1 свободна
BS2 (зелёный)	Горит	Идёт прием-передача по шине RS485-2
	Не горит	Шина RS485-2 свободна
AI0-AI7 (зелёный)	Горит	Сигнал на входе нормальный
	Не горит	Нет сигнала
Семи- сегментный индикатор	Горит	Адрес модуля. Если адрес больше 9, то постоянно отображается младший разряд с точкой, например, для адреса «12» будет отображаться «2.». При нажатии кнопки «ADD» (менее 5 сек.) старший и младший разряды трижды загораются поочередно.
	Мигает	Режим настройки (настройка параметров шины)

9. Настройка адреса модуля

В модулях AI04(H) используется единый адрес модуля для обеих шин RS485. При работе по Modbus RTU возможны адреса в диапазоне 1 ÷ 247.

Настройка адреса модуля может быть выполнена двумя способами:

- 1) С помощью кнопки «ADD» на лицевой панели модуля (адреса 1 ÷ 19);
- 2) С помощью ПО «ALDAN Конфигуратор» версия 1.0.53 и выше адреса 1 ÷ 247 для Modbus RTU. Для этого необходимо подключить рейку модулей к ПК по любой шине, например, с помощью интерфейсного модуля IM03U или с помощью преобразователя USB-RS485 стороннего производителя.

Для того, чтобы присвоить модулю адрес с помощью кнопки «ADD» необходимо:

- Зажать кнопку «ADD» на 5 секунд для перевода модуля в режим настройки. Индикатор адреса мигает, индикатор «MD» горит;
- Нажатиями кнопки «ADD» выставить желаемый адрес. При каждом нажатии кнопки, адрес увеличивается на 1 – от 1 до 19. Адрес 0 - отмена изменений;
- Для завершения режима настройки адреса необходимо зажать кнопку «ADD» (5 секунд). После этого индикатор адреса горит, индикатор «MD» погашен, модуль сохранил адрес и перешёл в рабочий режим.

10. Работа с модулем по протоколу Modbus RTU

Далее приведена карта адресов регистров Modbus в сжатом виде для модулей с версией прошивки начиная с 1.6. Регистры и биты, отвечающие за обмен по протоколу HART доступны только для модулей, которые имеют встроенный HART-модем и мультиплексор.

Карта адресов Modbus всех модулей ALDAN A1-M находится по адресу <https://plc-aldan.com/download/>. Модуль работает по протоколу Modbus RTU на шинах 1 (RS485_1) и 2 (RS485_2).

Данные модуля хранятся в следующих областях:

Примеры данных	Тип доступа	Чтение	Запись одного	Запись нескольких
Дискретные выходы (Coils)	RW	01 (0x01)	05 (0x05)	15 (0x0F)
Дискретные регистры (Discrete Inputs)	RO	02 (0x02)		
Выходные регистры (Holding Registers)	RW	03 (0x03)	06 (0x06)	16 (0x10)
Входные регистры (Input Registers)	RO	04 (0x04)		

Измеренные значения токов в виде двухбайтового цифрового кода и числа с плавающей точкой хранятся в области входных регистров (Input Registers) и располагаются по следующим адресам (N – номер канала, нумерация каналов начинается с 0):

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
20+N	int16	RO	Значение (код) канала N
132+2*N	float	RO	Значение (ток, мА) канал N

Измеренные значения температуры АЦП в виде чисел с плавающей точкой хранятся в области входных регистров (Input Registers) и располагаются по следующим адресам:

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
148	float	RO	Температура АЦП1, °C
150	float	RO	Температура АЦП2, °C

Собранные значения стандартных переменных полевых приборов хранятся в области входных регистров (Input Registers) и располагаются по следующим адресам (N – номер канала, нумерация каналов начинается с 0):

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
28+9*N	float	RO	HART PV Канал N
30+9*N	float	RO	HART SV Канал N
32+9*N	float	RO	HART TV Канал N
34+9*N	float	RO	HART QV Канал N
36+9*N	uint16	RO	HART статус Канал N
100+4*N	uint16	RO	Единицы измерения PV Канал N
101+4*N	uint16	RO	Единицы измерения SV Канал N
102+4*N	uint16	RO	Единицы измерения TV Канал N
103+4*N	uint16	RO	Единицы измерения QV Канал N

Количество транзакций и ошибок HART на каналах хранятся в области выходных регистров (Holding Registers) и располагаются по следующим адресам (N – номер канала, нумерация каналов начинается с 0):

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
27+4*N	uint32	RW	Кол-во транзакций HART на канале N
29+4*N	uint32	RW	Кол-во ошибок HART на канале N

Регистры с настраиваемыми параметрами модуля хранятся в области выходных регистров (Holding Registers) и располагаются по следующим адресам (N – номер канала, нумерация каналов начинается с 0):

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
2	uint16	RW	Настройки модуля
3+3*N	uint16	RW	Настройки канала N
4+3*N	uint16	RW	Порог $L \times 100$, мА ($200/100=2$ мА – по умолчанию). Канал N
5+3*N	uint16	RW	Порог $H \times 100$, мА ($2300/100=23$ мА – по умолчанию). Канал N

Расшифровка регистра «Настройки модуля»:

Бит	Описание
4÷0	Режим работы АЦП и время преобразования
5	1 = диагностировать питание полевой части
6÷15	Резерв

Расшифровка битов «Режим работы АЦП и время преобразования»:

Биты					SPS	Время преобразования канала, мс	Период преобразования канала, мс
0	1	2	3	4			
0	1	0	0	0	5		1608
0	1	0	0	1	11,25		720
0	0	0	0	0	20	50 (по умолчанию)	408
0	1	0	1	0	22,5		368
1	0	0	0	0	40		208
0	0	0	0	1	45		192
0	0	0	1	0	90	11	100
0	1	1	0	1	150		64
0	0	0	1	1	175		56
0	0	1	0	0	330	5	40
1	0	0	1	1	350		32
0	0	1	0	1	600		24
0	0	1	1	0	1000	1	16

Расшифровка регистров «Настройки канала»:

Бит	Тип данных	Описание
0		Резерв
1	bool	Диапазон измерения: 0 – 4...20мА (по умолчанию), 1 – 0...20мА
2		Резерв

Бит	Тип данных	Описание
3	bool	Режим NAMUR NE43 (0 – выключен по умолчанию, 1 – включен)
4,5		Резерв
7÷6		Фильтр подавления помех: число от 0 до 3: 0 – выключен, 1 – 50Гц, 2 – 60Гц, 3 – Оба (по умолчанию)
8	bool	диагностика обрыва (1 – включена по умолчанию)
9	bool	диагностика КЗ (1 – включена по умолчанию)
10	bool	HART опрос (1 – включен по умолчанию)
11÷15		Резерв

Примечание: Состояния «обрыв» определяется по порогу отрицательного переполнения (см. далее). Состояние «короткое замыкание» (КЗ) определяется по порогу переполнения (см. далее).

Сброс счётчиков транзакций и ошибок, выгрузка настраиваемых параметров модуля (см. выше) в выходные регистры (Holding Registers) с 2 по 26 из флэш-памяти и сохранение во флэш-память из выходных регистров с 2 по 26 осуществляется с помощью битов из области дискретных выходов (Coils) располагающихся по следующим адресам (N – номер канала, нумерация каналов начинается с 0):

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
0	bool	RW	Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры со 2 по 26
1	bool	RW	Сохранить параметры модуля и каналов из регистров со 2 по 26 во флэш-память модуля
3+N	bool	RW	Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал N

Информация о статусе модуля и каналов, типе модуля, серийном номере, версии прошивки и аппаратной версии, порядке следования байт хранятся в области входных регистров (Input Registers) и располагаются по следующим адресам:

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
0	uint16	RO	Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1	uint16	RO	Версия прошивки
2	uint16	RO	Аппаратная версия
3÷7	uint16	RO	Серийный номер
8	uint16	RO	Тип модуля (старший регистр)
9	uint16	RO	Тип модуля (младший регистр)
10	uint16	RO	Статус модуля
11	uint16	RO	Версия прошивки (дополнительный)
12	uint16	RO	Статус каналов 1, 0
13	uint16	RO	Статус каналов 3, 2
14	uint16	RO	Статус каналов 5, 4
15	uint16	RO	Статус каналов 7, 6

Расшифровка регистра «Статус модуля»:

Бит	Тип данных	Описание
0	bool	1 – отсутствие питания в первой группе
1÷12		Резерв
13	bool	1 – модуль в режиме настройки адреса
14	bool	1 – модуль в режиме калибровки
15	bool	1 – модуль находится в режиме получения прошивки

Расшифровка регистров «Статус канала»:

Бит	Тип данных	Описание
0	bool	Канал 0 (или 2, 4, 6). Порог L
1	bool	Канал 0 (или 2, 4, 6). Порог Н
2	bool	Канал 0 (или 2, 4, 6). Отрицательное переполнение
3	bool	Канал 0 (или 2, 4, 6). Переполнение
4÷7		Резерв
8	bool	Канал 1 (или 3, 5, 7). Порог L
9	bool	Канал 1 (или 3, 5, 7). Порог Н
10	bool	Канал 1 (или 3, 5, 7). Отрицательное переполнение
11	bool	Канал 1 (или 3, 5, 7). Переполнение
12÷15		Резерв

Примечание: Отрицательное переполнение соответствует состоянию «обрыв», переполнение соответствует состоянию «короткое замыкание».

Расшифровка регистра «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»:

Значение	Описание	Значение	Описание
0	ABCD (по умолчанию)	2	BADC
1	DCBA	3	CDAB

Данные произвольной HART команды пользователя для отправки на полевой прибор, регистры управления отправкой произвольной HART команды хранятся в области выходных регистров (Holding Registers) и располагаются по следующим адресам:

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
94	uint16	RW	Управляющий регистр произвольной HART команды
95	uint16	RW	Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
96÷223	uint16	RW	Данные произвольной HART команды (128 регистров)

Расшифровка управляющего регистра произвольной HART команды:

Бит	Тип данных	Описание
15÷8	uint8	Номер канала 0…3
7÷5	uint3	Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4	bool	1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0	uint4	Число для инициирования отправки посылки на HART-прибор. Для инициирования отправки должно быть записано число 4-бит отличающееся от предыдущего (это же число копируется модулем во входной регистр 230 при получении ответа от HART прибора).

Расшифровка регистра команды и длины посылки произвольной HART команды:

Бит	Тип данных	Описание
15÷8	uint8	Номер команды
7÷0	uint8	Количество байт на отправку

Данные полученного ответа полевого прибора на произвольную HART команду пользователя, регистры состояния, команды и длины ответа произвольной HART команды хранятся в области входных регистров (Input Registers) и располагаются по следующим адресам:

Адрес	Тип данных	Тип доступа	Описание
230	uint16	RW	Регистр состояния
231	uint16	RW	Регистр команды и длины ответа
232 ÷ 359	uint16	RW	Данные ответа HART-прибора (128 регистров)

Расшифровка регистра состояния произвольной HART команды:

Бит	Тип данных	Описание
15÷8	uint8	Номер канала 0…3
7÷5	uint3	Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4	bool	1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0	uint4	Число для определения наличия ответа от HART-прибора. Модуль после получения ответа от HART-прибора копирует число инициирования отправки 4-бит из выходного регистра 94 – это признак наличия ответа.

Расшифровка регистра команды и длины посылки произвольной HART команды:

Бит	Тип данных	Описание
15÷8	uint8	Номер команды
7÷0	uint8	Количество байт на отправку

Пример: Запрос ведущего на чтение значения с канала 2 модуля AI08(H) с адресом 07: 07 04 0088 0002 F187

Ответ AI04(H) с адресом 07 на запрос на чтение значения с канала 2 соответствует 8 мА: 07 04 04 41000000 89B8

11. Представление измеренного значения в виде двухбайтового цифрового кода

Модули AI08(H) могут измерять униполярные сигналы, которые представляются в виде двухбайтового цифрового кода следующим образом:

Диапазон	Код		Значение в %	Диапазон измерения	
	dec	hex		0…20 мА	4…20 мА
Переполнение	32767	7FFF	≥117,589	>23,518 мА	>22,814 мА
Перегрузка	32511	7EFF	117,589	23,518 мА	22,814 мА
	27649	6C01	≥100,004		
Номинальный диапазон	27648	6C00	100,000	20 мА	20 мА
	20736	5100		15 мА	16 мА
	1	1	0,003617	723,4 нА	4мА+578,7нА
	0	0	0,000	0 мА	4 мА
Отрицательная перегрузка	-1	FFFF	-0,003617	Отрицатель-ные значения невозможны	4мА-578,7нА
	-4864	ED00	-17,593		1,185 мА
Отрицательное переполнение	-32768	8000	<-17,593		<1,185 мА

Модули AI08(H) имеют режим измерения тока 4…20 мА с контролем отказов по стандарту NAMUR NE43:

NE43		Значения		
Диапазон	Статус	dec	hex	Ток, мА
Переполнение	bad	32767	7FFF	>20,8
Номинальный диапазон	good	29030	7166	20,8
		28512	6F60	20,5
		27648	6C00	20
		0	0	4
		-518	FDFA	3,7
Отрицательное переполнение/Обрыв	bad	-32768	8000	<3,7

При превышении тока выше 20,8 мА в течение более ~4,1 секунды появляется статус bad, код 32767. Статус bad уходит, когда ток становится ниже 20,8 мА.

При снижении тока нише 3,7 мА в течение более ~4,1 секунды появляется статус bad, код -32768. Статус bad уходит, когда ток становится выше 3,7 мА.

12. Меры предосторожности

- Изделия должны эксплуатироваться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, местными инструкциями, действующими в данной отрасли промышленности.
- Монтаж и обслуживание изделий должен проводить персонал, изучивший их устройство, принцип действия и правила монтажа и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
- Все подготовительные, монтажные и демонтажные работы должны производиться при снятом напряжении питания изделий.
- Перед подачей питающего напряжения на изделие, необходимо проверить затяжку всех электрических соединений подключенных к изделиям кабельных линий.
- Периодичность профилактических осмотров модулей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже, 1 раза в год. В процессе профилактического осмотра должны быть выполнены мероприятия согласно руководству по эксплуатации, а также проведена проверка крепления и изоляции проводов объемного монтажа.
- Уровень защиты оборудования от внешнего воздействия соответствует IP20. При монтаже модулей необходимо обратить внимание на условия эксплуатации (влажность и наличие мелких посторонних предметов). В случае необходимости примените дополнительные меры для защиты оборудования от негативного воздействия окружающей среды.
- В рабочей среде не допускается содержание веществ, вызывающих коррозию металлических и пластмассовых компонентов.

13. Примечание

Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления пользователя. При расхождении информации в данном листе технических данных и каталогах на модули или сайте компании, приоритетом обладает лист технических данных.